



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
 Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия/Факс (863) 244-27-85 <http://www.gpurostov.donpac.ru> E-mail: gpurostov_rnd@mail.ru
 ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
 ПО МОРОЗОВСКОМУ РАЙОНУ
 ул. Ленина, 167, г. Морозовск, 347210, телефон, факс: (86384) 2-18-95 <http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 64gpn_rnd@mail.ru
 Единый номер «Телефона доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 34/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ Грузиновская СОШ

Директору Грузиновская СОШ

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности и имущества и т.п.)

Тришечкиной Татьяне Федоровне

Вид государственного надзора – **Федеральный государственный пожарный надзор**

Во исполнении решения главного государственного инспектора Морозовского р-на по пожарному надзору Макаренко И.К. № 34 от «23» 08 2021 года, ст. 6 ФЗ от 21. 12. 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. « 07 » 09 2021 г. по 10 час. 00 мин. « 13 » 09 2021 года.

Проведена **плановая / выездная** проверка **Начальником ОНДиПР по Морозовскому району**

УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области, майором внутренней службы И.К. Макаренко
 МБОУ Грузиновская СОШ по адресу: РФ, Ростовская область, Морозовский район. х. Грузинов,
 ул. Центральная, 55

(должность, звание, государственного(ых) инспектора (ов) по пожарному надзору фамилия(и), инициалы проводившего(их) мероприятие по надзору,

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором МБОУ Грузиновская СОШ Тришечкина Т.Ф.**

(указываются должности, Ф.И.О. лиц участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и раз-	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации	01.08.2022 г.	

	метка сигнальная» - не размещен знак пожарной безопасности на пути эвакуации, у выходов из здания в соответствии с Приложением Г. (обязательное) «Запрещающие знаки» таблица Г.1 - знак кода - Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» <i>5 шт.</i>	ации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»		
2.	Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещен знак пожарной безопасности в местах нахождения ручного пуска установок пожарной сигнализации в местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги в соответствии с Приложением Ж. (обязательное) «Знаки пожарной безопасности» таблица Ж.1 - знак кода - F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» <i>2 шт.</i>	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»	01.08.2022 г.	
3.	В месте установки приемно-контрольных приборов автоматической пожарной сигнализации не размещается информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты и инструкции по действиям персонала при получении сигнала о пожаре (срабатывании установки пожарной сигнализации) <i>1 шт.</i>	№69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 10 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для бездресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	01.08.2022 г.	
4.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией: - кладовая 2 эт. (помещение для хранения уборочного инвентаря) <i>не надо</i>	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. Абз «в» п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами	01.08.2022 г.	
5.	Руководитель организаций не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"- на входных дверях в помещениях складского назначения (категория В2/П-Па) с наружной стороны на видном месте (не на всех дверях необходимых помещений) <i>не надо</i>	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	01.08.2022 г.	
6.	Дежурный персонал (пожарный пост) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средство индивидуальной за-	№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами	01.08.2022 г.	

	<p>щиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (С последующим обеспечением не реже 1 раза в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты)</p> <p><i>1 шт.</i></p>	<p>индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>п. 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>		
7.	<p>Дежурный персонал (пожарный пост) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного</p> <p><i>не надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>п. 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p>		01.08.2022 г.
8.	<p>Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещены знаки пожарной безопасности на пути эвакуации (на стенах коридоров, тамбуров, холлов) в соответствии с Приложением И. (обязательное) «Знаки пожарной безопасности», таблица И.1 «Эвакуационные знаки» - знак кода Е 02-01 «Направляющая стрелка» указывающая направление эвакуации <i>10 шт</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.</p> <p>ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»</p>		01.08.2022 г.
9.	<p>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности <i>не надо</i></p>	<p>п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>п. 4 приложения ПП РФ № 1225 от 30.12.2011 г.</p>		01.08.2022 г.
10.	<p>Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещен</p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p> <p>36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-</p>		01.08.2022 г.

	<p>знак пожарной безопасности на пути эвакуации вдоль стен лестничных маршей со 2-го этажа в соответствии с Приложением И. (обязательное) «Эвакуационные знаки» таблица И.1 - знак кода – Е13, Е14 «Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз» <i>10 шт</i></p>	<p>спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»</p>		
11.	<p>Запоры (замки) на дверях запасного эвакуационного выхода не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (отсутствует легко-открывающиеся запорное устройство): - на двери запасного эвакуационного выхода 1 эт., из помещения «пищеблока» <i>не надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.08.2022 г.	
12.	<p>В месте устройства источника наружного противопожарного водоснабжения – пожарного водоема не установлен соответствующий указатель (объемный со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) <i>2 шт.</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. п. 8.6 СП 8.13130.2009 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.</p>	01.08.2022 г.	
13.	<p>Отсутствуют (не предусмотрено) эвакуационное освещение в части устройства светящихся знаков пожарной безопасности обозначающих «запасной выход» перед дверями, ведущими непосредственно наружу под лестничным маршем из здания СОШ (данные знаки должны находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения) <i>3 шт</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36, 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. 37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p>	01.08.2022 г.	
14.	<p>Помещения электрощитовой «пищеблока», складских помещений «пищеблока» 1 эт. не оснащены датчиками системы автоматической пожарной сигнализации <i>надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. № 123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п. 4 НПБ 110-03 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p>	01.08.2022 г.	

15.	<p>Не выполнены требования нормативного документа по пожарной безопасности – ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» - не размещен знак пожарной безопасности на пути эвакуации, у выходов из здания в соответствии с Приложением Г. (обязательное) «Запрещающие знаки» таблица Г.1 - знак кода - Р12 «Запрещается загромождать проходы и (или) складировать» над запасным эвакуационным выходом - дверью ведущую наружу из «пищблока»</p> <p><i>1 шт.</i></p>	<p>категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток. № 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 36 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. ГОСТ Р 12.4.026-2001 от 01.01.2001 г. «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»</p>	01.08.2022 г.
16.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на входной двери ведущей в помещении «Электрощитовая» 1 эт. «пищблок» на видном месте (категория В4/П-Па)</p> <p><i>не надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.</p>	01.08.2022 г.
17.	<p>Допускается эксплуатация электророзетки с повреждениями – в разболтанном, надежно не закрепленном состоянии в «пищблоке» 1 эт. – в районе расположения «микроволновой печи»</p> <p><i>не надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. Абз «б» п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями</p>	01.08.2022 г.
18.	<p>Допускается складирование горючих материалов (картонной ящикотары) вплотную к электрощиту в помещении электрощитовой «пищблока» 1 эт. СОШ</p> <p><i>не надо</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. Абз «с» п. 35 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы</p>	01.08.2022 г.
19.	<p>Руководитель организации не обеспечил наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарной двери предусмотренных изготовителем в пожароопасном помещении «электрощитовая» - 1 эт. «пищблок» (данное устройство демонтировано)</p> <p><i>2 шт.</i></p>	<p>№ 69-ФЗ от 21.12.94 г. №123-ФЗ от 22.07.08 г. п. 29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.</p>	01.08.2022 г.
20.	<p>Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов - вытяжка «пищблока» от горючих отходов, жировых отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с привлечением организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности</p> <p><i>не надо.</i></p>	<p>п. 43 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.</p>	01.08.2022 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Начальник ОНДиПР по Морозовскому району

(должность, фамилия и инициалы государственного

майор вн. службы Макаренко И.К.

инспектора по пожарному надзору)

« 13 » 09 2021 года

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МБОУ Грузиновская СОШ

(должность, фамилия и инициалы)

Тришечкина Татьяна Федоровна

« 13 » 09 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)